

Městský úřad Holešov
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Masarykova 628
Holešov
769 17

Spis č. 3686/2021
Og: 110L-25384/2021
ze dne 23.8.2021



20210823:44447844

V Praze, dne 23.8.2021

Věc: Podnět

Společnost NY legal s.r.o., IČ 04761944 tímto podává podnět k provedení kontroly ve věci porušení ustanovení Stavebního zákona ze strany níže uvedeného stavebníka na stavbě „Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“.

Stavebník, Obec Kostelec u Holešova, IČ 00287342 obdržel od místě příslušného Stavebního úřadu Sdělení ze dne 1.3.2021 (VIZ příloha), ve kterém Stavební úřad sděluje:

udržovací práce a stavební úpravy lze provést bez stavebního povolení nebo ohlášení ... za předpokladu, že stavebními úpravami nebude zasahováno do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby.

Místě příslušný Stavební úřad shora uvedeným určil stavebníkovi, Obci Kostelec u Holešova, tři podmínky, za kterých lze stavbu provést bez stavebního povolení nebo ohlášení, a to:

1. nebude zasahováno do nosných konstrukcí stavby
2. nemění se vzhled stavby
3. provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby

Stavebník, Obec Kostelec u Holešova, však aktuálně v rámci realizace stavby zasahuje do:

- a) nosných konstrukcí stavby
- b) požární bezpečnosti stavby

a to tak, že stavebník u nosných konstrukcí stavby zasahuje do nosné podlahové konstrukce mezi 1PP a 1NP v prostoru kuchyně realizací nových otvorů s tím, že stávající nosná podlahová konstrukce bude podepřena novou staticky únosnou ocelovou konstrukcí

a dále tak, že požární bezpečnost stavby stavebník mění tak, že do stávající požárně dělící konstrukce v 1PP doplňuje požární klapky vzduchotechniky, přičemž na této požárně dělící konstrukci je zároveň

nalepen polystyrenový obklad coby velmi hořlavý materiál, v rozporu s požárně bezpečnostním řešením, nadto v požárně dělící konstrukci jsou osazeny stávající dveře bez patřičné požární odolnosti.

Společnost NY legal s.r.o., IČ 04761944 tímto podává podnět k provedení kontroly ve věci porušení ustanovení Stavebního zákona ze strany stavebníka na stavbě „Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“.

Společnost NY legal s.r.o., IČ 04761944 tímto podává podnět k nařízení okamžitého zastavení stavby, přičemž stavebník nemá

- autorizovanými osobami vypracovány
- a příslušnými orgány (Stavební úřad, Hasičská záchranný sbor, ...) schváleny

mj. tyto dokumenty:

- Požárně bezpečnostní řešení
- Stavebně konstrukční řešení, Statické posouzení
- A další dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

S pozdravem


legal@ny-finish.cz

NY legal s.r.o.
Vojtěšská 211/6
Praha 1 - Nové Město
110 00

IČ 04761944 DIČ CZ04761944
Zápis v OR: C 253235 u Městského soudu v Praze

URL skupiny NY:
www.ny-finish.cz info@ny-finish.cz



Městský úřad Holešov

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Naše č. j.: HOL-20443/2022/SÚ/AH
Spis. zn.: 3029/2022
Vaše č. j.:
Počet stran: 1
Počet příloh: 1

██
██
768 43 Kostelec u Holešova

Oprávněná úřední osoba: Adéla Horáková
Telefon: 573 521 178
E-mail: adela.horakova@holesov.cz

Datum: 2. srpna 2022



holesvp22v006ich

Odpověď na žádost o poskytnutí informací

Městský úřad Holešov (dále jen „povinný subjekt“), Vám na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“) ze dne 20.07.2022 poskytuje následující informace:

1. Dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás žádám o dokument (podnět k prošetření ze dne 24.8.2021), který byl doručen stavebnímu úřadu MÚ Holešov a na základě kterého byla uskutečněna dne 21.9.2021 kontrolní prohlídka stavby „Stavební úpravy na ZŠ Kostelec u Holešova č.p.191, Kostelec u Holešova“.

1.: Podnět k prošetření ze dne 23.08.2021 – viz.příloha

Otisk úředního razítka

Adéla Horáková
referentka odboru územního plánování a stavebního řádu

Obdrží:

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou na doručenceku)

██



