



Městský úřad Holešov

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Naše č. j.: HOL-3140/2022/SÚ/AH
Spis. zn.: 730/2022
Vaše č. j.:
Počet stran: 1
Počet příloh: 2



Oprávněná
úřední osoba: Adéla Horáková
Telefon: 573 521 178
E-mail: adela.horakova@holesov.cz

Datum: 16. února 2022



holesov22v001a4

Odpověď na žádost o poskytnutí informací

Městský úřad Holešov (dále jen „povinný subjekt“), Vám na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“) ze dne 30.12.2021 poskytuje následující informace:

Na veřejném jednání Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova č. 24 dne 14.12.2021 k dotazu ohledně stavebního povolení ke stavbě „Rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“ starostka Pospíšilíková uvedla „Stavba se nedělala na stavební povolení, dle stanoviska stavebního úřadu není třeba stavební povolení a územní rozhodnutí“. Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o informace Městského úřadu Holešov v preferované elektronické verzi (pdf).

Požadované informace

Zda Váš úřad vyjádřil stanovisko, že na uvedenou stavbu „není třeba stavební povolení a územní rozhodnutí“, či se vyjádřil jiným obdobným způsobem vystihujícím smysl, že uvedená stavba může být zahájena a realizována bez stavebního povolení. Pokud ano, žádám o sdělení jakým způsobem se Váš úřad obci Kostelec u Holešova vyjádřil a žádám o poskytnutí příslušného dokumentu.

Stavební úřad na základě podané žádosti ze dne 10.02.2021 ohledně stavebního záměru: Kotelna a školní kuchyně ZŠ Kostelec u Holešova vydal dne 01.03.2021 pod č.j. HOL-4141/2021/SÚ/AH sdělení k udržovacím pracím.

viz. příloha – kopie podané žádosti, kopie sdělení stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Adéla Horáková
referentka odboru územního plánování
a stavebního řádu





Obec Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec u Holešova čp. 58

Spis o. 944/2021
Městský úřad Holešov
Doručeno: 10.02.2021 09:25:04
HOL-4141/2021/SÚ/
listy: 1 přílohy: 0



Městský úřad Holešov
Stavební úřad
Masarykova 628
769 01 Holešov

Číslo jednací: OUKUH-162/2021
Vyřizuje: RNDr. Marcela Pospíšilková
Telefon: 724 184 620
e-mail: obeckuh@volny.cz
Datum: 10. 2. 2021

Věc: Žádost o stanovisko k udržovacím pracím

Žádáme vás o stanovisko stavebního úřadu k provedení udržovacích prací v kotelně a školní kuchyni základní školy Kostelec u Holešova. Jde o udržovací práce, při kterých nebude zasahováno do nosných konstrukcí. Místem provedení prací je budova ZŠ v Kostelci u Holešova, č.p. 191, která je v majetku Obce Kostelec u Holešova. Udržovací práce budou provedeny v následujícím rozsahu:

Školní kotelná

Zdrojem tepla pro objekt je centrální plynová kotelná. To kotelná bude nově instalována dvoukotlová kaskáda stacionárních kotlů o výkonu 320 kW. Odtah spalin je řešen společným odvodem DN200 do stávajícího komína, který se vyvložkuje. Přívod spalovacího vzduchu je řešen samostatným neuzavíratelným otvorem u podlahy.

Navržené plynové kondenzační kotle plní parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřivačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřivačů (požadavky od 26. 9. 2018). Jmenovitý výkon obou kotlů bude dohromady 320 kW a jejich účinnost dle TNI 73 0331 bude minimálně 98%.

V rámci realizace projektu bude zajištěno vyregulování otopné soustavy.

Nové kotle nahrazují deset stávajících plynových stacionárních teplovodních kotlů.

Ohřev TUV je řešen centrálně v nepřímotopném zásobníkovém ohřivači TV o objemu 800 l. Ohřivač je osazen v místnosti ohřivače TV a zůstane stávající vč. technologie výměny tepla.

Ohřev TUV zůstane zachován, vymění se pouze přívodní a vratná větve na rozdělovači vč. uzavíracích armatur.

Vzduchotechnika školní kuchyně

Je navržena výměna stávajícího vzduchotechnického zařízení ve školní kuchyni a školní jídelně.

Větrání bude nucené – rovnotlaké s využitím rekuperace. Měňná vzt jednotka s rekuperací je umístěna 1.pp.

Vzduchotechnický výkon nové jednotky 7200 m³/h.

Nasávání vzduchu je ze školního atria, výdech vzt je nad střešní rovinu budovy.

Trasa vzt rozvodů zůstává zachována.

S úpravami v kotelně a školní kuchyni souvisí drobné stavební práce.

RNDr. Marcela Pospíšilková
starostka obce

OBEC Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec u Holešova
tel. 724 184 620

Bank.spojení: ČS a.s.Zlín 1483094359/0800	IČ: 00287342	E-mail: obeckuh@volny.cz Datová schránka: bs9bdhn	Tel: 573 385 129 573 385 069
ČNB Brno 94-8316691/0710	DIČ: CZ00287342	Internet: www.kostelecuholesova.cz	Fax: 573 385 069



Městský úřad Holešov

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Naše č. j.: HOL-4141/2021/SÚ/AH
Spis. zn.: 977/2021
Vaše č. j.:
Počet stran:
Počet příloh:

Obec Kostelec u Holešova, IČO 00287342
Kostelec u Holešova 58
768 43 Kostelec u Holešova

Oprávněná
úřední osoba: Adéla Horáková
Telefon: 573521178
E-mail: adela.horakova@holesov.cz

Datum: 1. března 2021



SDĚLENÍ

Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Vám na základě Vašeho oznámení o stavebních úpravách na stavbě: Základní škola Kostelec u Holešova č.p.191, 768 43 Kostelec u Holešova na pozemku: stavební parcela číslo 180 v k.ú. Kostelec u Holešova spočívajících ve výměně stávajících teplovodních plynových kotlů za kondenzační plynové kotle ve školní kotelně a ve výměně stávajícího vzduchotechnického zařízení za novou vzduchotechnickou jednotku ve školní kuchyni a jídelně sděluje, že Vámi uvedené udržovací práce a stavební úpravy lze provést bez stavebního povolení nebo ohlášení podle § 103 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění za předpokladu, že stavebními úpravami nebude zasahováno do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby.

Adéla Horáková
referentka odboru územního plánování a stavebního řádu

Obdrží:
Obec Kostelec u Holešova, Kostelec u Holešova 58, 768 43 Kostelec u Holešova



