



Městský úřad Holešov

Odbor životního prostředí

Naše č. j.: HOL-39017/2024/T/IVD
Spis. zn.: 8490/2024
Ev. č.: 253/2024
Počet stran: 4
Počet příloh: -
Vyřizuje: Ivona Dařová
Telefon: 573 521 455
E-mail: ivona.dadova@holesov.cz

Ing. Jan Hladiš
Sušilova 448/56
769 01 Holešov

Datum: 20.11.2024



holesv24v00hř

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění (dále jen ZJES)

Městský úřad Holešov jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, na základě žádosti:

záměr: „**Areál kovošrotu KST s.r.o. Holešov - Rozšíření dešťové kanalizace**“, na pozemcích p. č. 2590/83, 2590/96, 2590/97 v k. ú. Holešov (dále jen záměr)

žadatel: KST Holešov, s.r.o., IČO 01620061, Martinice 71, 769 01 Holešov v zastoupení na základě plné moci Ing. Jan Hladiš, IČO 4283821, Sušilova 448/56, 769 01 Holešov,

den podání žádosti: 23.09.2024

popis záměru: projektová dokumentace řeší rozšíření kanalizace a doplnění odličovače lehkých kapalin (OLK) ve stávajícím areálu kovošrotu KST s.r.o. Holešov

projektovou dokumentaci vypracoval: Ing. Jan Hladiš, Sušilova 448/56, 769 01 Holešov IČO 4283821, datum: 06/2024, kontroloval: Ing. Jiří Kutal,

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád) a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

souhlasné jednotné environmentální stanovisko:

I.

Záměr „Areál kovošrotu KST s.r.o. Holešov - Rozšíření dešťové kanalizace“ **je** z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** za těchto podmínek:



II.

Příslušný orgán v souladu s § 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona se záměrem na pozemcích p. č. 2590/83, 2590/96, 2590/97 v k. ú. Holešov, obec Holešov, ve Zlínském kraji, okrese Kroměříž, hydrologické pořadí

4-12-02-1330-0-00, vodní útvar povrchových vod Rusava od toku Roštenka po ústí do toku Morava (ID MOV_1140), útvar podzemních vod Hornomoravský úval - jižní část (22202), hydrogeologický rajon 2220 se záměrem **souhlasí** a to za těchto podmínek:

1. Při provádění a provozu stavby nesmí dojít k ohrožení nebo znečištění podzemních ani povrchových vod vzhledem k situování stavby v ochranném pásmu vodního zdroje Holešov
2. Mechanizace použitá při realizaci stavebních prací musí být zabezpečena proti úniku provozních kapalin. Materiály použité pro stavbu musí být takové, aby nemohly negativně ovlivnit zdroje podzemní vody.
3. Současně se žádostí o vydání kolaudačního rozhodnutí stavebník předloží, mimo jiné doklady, doklad o provedení stavby touto oprávněnou osobou a provozní řád vodního díla, včetně návrhu četnosti odběrů a rozborů vzorků přečištěné vody (vzorkování 2x ročně (2-hodinový slévaný vzorek, ukazatele: CHSK, $C_{10} - C_{40}$ (dříve NEL), NL) a to na náklady provozovatele zařízení).

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předložený záměr řeší rozšíření kanalizace a doplnění OLK v areálu kovošrotu KST s.r.o. Holešov. Je navržena nová kanalizace LK1 DN 200. Stoka LK 1 je navržena z PVC kanalizačního potrubí SN 8, DN 200 v délce 87,00 m. Napojení bude provedeno do stávající kanalizační přípojky, která je ukončena na hranici pozemku parcela č. 2590/91. Od místa napojení vede stoka v areálových plochách KST s.r.o. Stoka kanalizace LK1 DN 200 bude ukončena koncovou revizní šachtou LKŠ2. Na stoce na p. č. 2590/91 v k. ú. Holešov bude osazen odlučovač lehkých látek OLK AS-TOP50-RCS s koalescenční filtrací, na odtoku z OLK bude osazena revizní šachta PVC 400. Revizní šachta na odtoku z OLK bude sloužit pro odběr vzorků – kontrolní šachta. Součástí stavby jsou odvodňovací žlaby a areálové přípojky od odvodňovacích žlabů, které jsou navrženy jako PVC DN 150.

OLK Odlučovač lehkých kapalin – je navržen OLK AS-TOP50-RCS, jedná se o gravitačně koalescenční odlučovač lehkých kapalin. Do odlučovače lehkých kapalin bude zaústěna nová stoka kanalizace dešťové LK1 DN 200, do které jsou svedeny srážkové vody z nových zpevněných ploch areálu KST s. r. o. Odlučovač lehkých kapalin zajistí přečištění vod od lehkých kapalin s obsahem $C_{10} - C_{40}$. Dle projektové dokumentace je technologie odlučovače dimenzovaná na znečištění nátokových vod $C_{10} - C_{40} < 4\ 000$ mg/l a parametry vyčištěné vody garantovány na koncentraci $C_{10} - C_{40} = 0,2 - 0,5$ mg/l. Takto přečištěné srážkové vody jsou svedeny stávající kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace města Holešova.

Dne 23.09.2024 obdržel Městský úřad Holešov žádost, včetně plné moci a projektové dokumentace. Předložená žádost neobsahovala náležitosti potřebné k posouzení z hlediska vodního zákona, proto Městský úřad Holešov vyzval 18.10.2024 žadatele k doplnění, které bylo dodáno 31.10.2024. K žádosti byla doložena projektová dokumentace (Ing. Jan Hladiš – viz výše), plná moc k zastupování, stanovisko správce jímacího území, tj. společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. ze dne 31.10.2024 pod č. 1402/2024.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí: vodní hospodářství

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným

na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost. Předmětná stavba je umístěna v ochranném pásmu 2. vnějším vodního zdroje Holešov, určeného k hromadnému zásobování pitnou vodou. Ochranné pásmo bylo vyhlášeno rozhodnutím Okresního národního výboru v Kroměříži, odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství 13.01.1984 pod č. j. Vod.235/1-160/1984. Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, vydal rozhodnutí dne 31.10.2007 pod č. j. ŽP/24263/2007/Ve, kterým byly změněny podmínky, které musí být respektovány v ochranném pásmu 2. vnitřním a 2. vnějším. Podmínky, které musí být respektovány v ochranném pásmu vodního zdroje 2. vnějším jsou uvedeny v rozhodnutí z 31.10.2007 pod č. j. ŽP/24263/2007/Ve pod bodem 1, písm. b). Ostatní podmínky rozhodnutí Okresního národního výboru v Kroměříži zůstaly nadále v platnosti. K žádosti bylo doloženo stanovisko správce jímacího území, tj. Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. Ve svém stanovisku správce jímacího území upozorňuje na umístění stavby v ochranném pásmu vodního zdroje. Podmínky nutné dodržet při činnostech v ochranném pásmu vodního zdroje jsou zapracovány do podmínek souhlasu vodoprávního úřadu pod podmínkami č. 1 a 2. Dále ve svém stanovisku upozorňuje na skutečnost, že dle § 30, odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb. je v ochranném pásmu II. stupně zakázáno provádět činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, jejichž rozsah je vymezen v opatření obecné povahy o stanovení nebo změně ochranného pásma. Vodoprávní úřad k tomu uvádí, že jde o záměr stavby dešťové kanalizace, která řeší odvodnění zpevněných ploch, která je zaústěna do odlučovače lehkých kapalin k jejich předčištění. Uvedený záměr je v souladu s podmínkami, které musí být respektovány v ochranném pásmu vodního zdroje 2. vnějším a jsou uvedeny v rozhodnutí z 31.10.2007 pod č. j. ŽP/24263/2007/Ve pod bodem 1, písm. b). Pod podmínkou č. 3 zakotvil vodoprávní úřad podmínku k záměru vodního díla odlučovače lehkých kapalin. Jedná se o podmínku, kterou ve svém stanovisku stanovil vlastník a provozovatel kanalizace, tj. společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. Jedná se o stanovení kontrolního systému správné činnosti odlučovače, tj. odběr vzorků. Vodoprávní úřad zakotvil tuto podmínku do podmínek souhlasu vodoprávního úřadu vzhledem ke skutečnosti, že bude zajištěna pravidelná kontrola činnosti odlučovače. Dále tato podmínka byla stanovena vzhledem ke skutečnosti, že povolujícím orgánem tohoto záměru je obecní stavební úřad a vodoprávní úřad je dotčeným orgánem.

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost. Vodoprávní úřad uvádí, že vodní zájmy jsou záměrem dotčeny a jedná se o záměr, který může ovlivnit vodní poměry. Navržený záměr není v rozporu s výše uvedeným rozhodnutím o ochranném pásmu ani se stanoviskem správce jímacího území. Podmínky dané ve stanovisku správce jímacího území Holešov byly zapracovány do podmínek tohoto souhlasu. Ke stavbě byl vydán souhlas dle § 17 vodního zákona vzhledem k tomu, že se stavba nachází v ochranném pásmu vodního zdroje. Za předpokladu splnění podmínek uložených tímto souhlasem lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona (oprávněná úřední osoba Ing. Lucie Kaňová).

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí

vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Hana Vedrová
vedoucí odboru životního prostředí

Doručí se:
KST Holešov, s.r.o., Martinice 71, 769 01 Holešov v zastoupení Ing. Jan Hladiš, Sušilova 448/56,
769 01 Holešov

Na vědomí:
Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov
Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu